




MUNICÍPIO DE VALENÇA  
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

----- Jorge Manuel Salgueiro Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Valença:-----  
CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA CONSUMO HUMANO NO  
CONCELHO DE VALENÇA  
ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, FÍSICO-QUÍMICAS E INSPECÇÃO  
RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO  
(Cumprimento dos n.ºs 1,2 e 5 do artigo 17º, do Decreto- Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto)

----- Torna público, de harmonia com o disposto no n.º 1, do art.º 17º, do Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água no concelho referentes aos meses de Abril a Junho de 2013, conforme a seguir se indica:-----

	DL.306/07 DE 27 de Agosto					
	Nº de análises previstas	% Análises realizadas	Valor Paramétrico	Valores Determinados		% de análises que cumprem a legislação
				Máximo	Mínimo	
<b>Parâmetros Rotina 1</b>						
E.Coli	69	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	69	100	0	0	0	100
Cloro Residual	69	100	-	>1,65	<0,10	100
<b>Parâmetros Rotina 2</b>						
Amónio	23	100	0,5	<0,05	<0,05	100
Cheiro	23	100	3	0	<1	100
Cor	23	100	20	4,1	<3	100
Condutividade	23	100	2500	603	<45	100
PH (19º)	23	100	6,5-9	7	5,1	57
Manganês	23	100	50	13,7	<2	100
Nitratos	23	100	50	6,3	<3	100
Nº Colónias a 22ºC	23	100	-	72	0	100
Nº Colónias a 37ºC	23	100	-	10	0	100
Oxibilidade	23	100	5	1,9	<1	100
Sabor	23	100	3	<1	<1	100
Turvação	23	100	4	12	<1	91,3
Clostridium Perfringens	23	100	0	0	0	100
<b>Controlo de Inspeção</b>						
Níquel	23	100	20	<6	<6	100
Chumbo	23	100	<7	<7	<7	100
Cianetos	23	100	<10	<20	<20	100
Crómio Total	23	100	<5	<5	<5	100
Clorofórmio	23	100	-	96	<7	100
Bromofórmio	23	100	-	33	<7	100
Dibromoclorometano	23	100	-	15	<7	100
Bromodiclorometano	23	100	-	15	<7	100
Dureza Total	23	100	-	113	10,3	100
Boro	23	100	1	<0,10	<0,10	100



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
CÂMARA MUNICIPAL

Bromatos	23	100	10	<5	<5	100
Mercúrio	23	100	1	<0,5	<0,5	100
THM'S	23	100	100	120	<7	91,3
Cálcio	23	100	-	20,3	2,2	100
Pesticidas totais	23	100	0,50	0,1	<0,08	100
Magnésio	23	100	-	2,01	0,37	100
Antimónio	23	100	5	<4	<4	100
Selénio	23	100	10	<6	<6	100
Benzeno	23	100	1	<0,3	<0,3	100
Benzeno(a)Pireno	23	100	0,01	<0,005	<0,005	100
1,2-Dicloroetano	23	100	3	<0,9	<0,9	100
Benzo(b)Fluoranteno	23	100	-	<0,005	<0,005	100
Benzo(k)Fluoranteno	23	100	-	<0,005	<0,005	100
Benzo(g,h,i)Pirileno	23	100	-	<0,005	<0,005	100
Indeno(1,2,3-c,d)Pireno	23	100	-	<0,010	<0,010	100
HAP	23	100	0,1	<0,025	<0,025	100
Tetracloroetano	23	100	-	<1,5	<1,5	100
tricloroetano	23	100	-	<1,5	<1,5	100
Alacloro	20	100	0,1	0,1	<0,08	100
Atrazina	20	100	0,1	<0,08	<0,08	100
Desetilatraxina	20	100	0,1	<0,08	<0,08	100
Bentazona	20	100	0,1	<0,08	<0,08	100
Diurão	20	100	0,1	<0,08	<0,08	100
Linurão	20	100	0,1	<0,08	<0,08	100
Nitritos	23	100	0,5	<0,05	<0,05	100
Enterococos	23	100	0	0	0	100
Fluoretos	23	100	1,5	<0,10	<0,1	100
Cloretos	23	100	250	15	<10	100
Sódio	23	100	200	13	2,8	100
Sulfatos	23	100	250	11	<10	100
Alumínio	23	100	200	500	<10	82,6
Desiterbutilazina	20	100	0,10	<0,08	<0,08	100
Terbutilazina	20	100	0,10	0,08	<0,08	100
Ferro	23	100	200	900	<60	91,3
Arsénio	23	100	10	14	<5	100
Cádmio	23	100	5	<1	<1	100
Cobre	23	100	2	0,02	0,01	100
Mercúrio	23	100	1	<0,5	<0,5	100

**Informação Complementar Relativa às Causas dos Incumprimentos:**

Nas situações em que a responsabilidade era imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser fixados nos lugares públicos do estilo-----

E eu, *Jorge*,  
Municipal o subscrevi

, Chefe de Divisão de Infra-Estruturas e Obras Municipais da Câmara

Valença, 29 de Julho de 2013  
Presidente da Câmara Municipal

(Jorge Manuel Salgueiro Mendes Dr.)