




MUNICÍPIO DE VALENÇA
CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL

----- Jorge Manuel Salgueiro Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Valença:-----
CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE VALENÇA
ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, FÍSICO-QUÍMICAS E INSPECÇÃO
RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
(Cumprimento dos n.ºs 1,2 e 5 do artigo 17º, do Decreto- Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto)

Torna público, de harmonia com o disposto no nº. 1, do artº. 17º, do Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água no concelho referentes aos meses de Abril a Junho de 2012, conforme a seguir se indica:-----

|  | DL.306/07 DE 27 de Agosto | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------|--|
| | Nº de análises previstas | % Análises realizadas | Valor Paramétrico | Valores Determinados | | % de análises que cumprem a legislação |
| Máximo | | | | Mínimo | | |
| Parâmetros Rotina 1 | | | | | | |
| E.Coli | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Bactérias Coliformes | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Cloro Residual | 69 | 100 | - | >2,2 | <0,10 | 10 |
| Parâmetros Rotina 2 | | | | | | |
| Amónio | 23 | 100 | 0,5 | <0,05 | <0,05 | 100 |
| Cheiro | 23 | 100 | 3 | 0 | <1 | 100 |
| Cor | 23 | 100 | 20 | 4 | <3 | 100 |
| Condutividade | 23 | 100 | 2500 | 120 | 7 | 100 |
| PH (19º) | 23 | 100 | 6,5-9 | 7,6 | 5,5 | 93 |
| Manganês | 23 | 100 | 50 | 17 | <2 | 100 |
| Nitratos | 23 | 100 | 50 | <3 | <3 | 100 |
| Nº Colónias a 22ºC | 23 | 100 | - | 0 | 0 | 100 |
| Nº Colónias a 37ºC | 23 | 100 | - | 0 | 0 | 100 |
| Oxibilidade | 23 | 100 | 5 | 1,7 | <1 | 100 |
| Sabor | 23 | 100 | 3 | <1 | <1 | 100 |
| Turvação | 23 | 100 | 4 | 1,4 | <1 | 100 |
| Clostridium Perfringens | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Controlo de Inspeção | | | | | | |
| Níquel | 23 | 100 | 20 | 16 | <6 | 100 |
| Chumbo | 23 | 100 | <7 | 9 | <7 | 100 |
| Cianetos | 23 | 100 | <10 | <15 | <15 | 100 |
| Crómio Total | 23 | 100 | <5 | 0,05 | <5 | 100 |
| Clorofórmio | 23 | 100 | - | 66 | 7 | 100 |
| Bromofórmio | 23 | 100 | - | <51 | <7 | 100 |
| Dibromoclorometano | 23 | 100 | - | 37 | <7 | 100 |
| Bromodichlorometano | 23 | 100 | - | 16 | <7 | 100 |
| Dureza Total | 23 | 100 | - | 38,7 | 5,1 | 100 |
| Boro | 23 | 100 | 1 | <0,10 | <0,10 | 100 |



MUNICÍPIO DE VALENÇA


CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | | |
|--------------------------|----|-----|------|--------|--------|-------|
| Bromatos | 23 | 100 | 10 | <5 | <5 | 100 |
| Mercúrio | 23 | 100 | 1 | <0,5 | <0,5 | 100 |
| THM'S | 23 | 100 | 100 | 95 | <7 | 100 |
| Cálcio | 23 | 100 | - | 10,2 | 2,2 | 100 |
| Pesticidas totais | 23 | 100 | 0,50 | 0,5 | <0,08 | 100 |
| Magnésio | 23 | 100 | - | 2,19 | 0,29 | 100 |
| Antimónio | 23 | 100 | 5 | <4 | <4 | 100 |
| Selénio | 23 | 100 | 10 | <6 | <6 | 100 |
| Benzeno | 23 | 100 | 1 | <0,5 | <0,5 | 100 |
| Benzeno(a)Pireno | 23 | 100 | 0,01 | <0,005 | <0,005 | 100 |
| 1,2-Dicloroetano | 23 | 100 | 3 | <0,9 | <0,9 | 100 |
| Benzo(b)Fluoranteno | 23 | 100 | - | <0,005 | <0,005 | 100 |
| Benzo(k)Fluoranteno | 23 | 100 | - | <0,005 | <0,005 | 100 |
| Benzo(g,h,i)Pirileno | 23 | 100 | - | <0,005 | <0,005 | 100 |
| Indenol(1,2,3-c,d)Pireno | 23 | 100 | - | <0,010 | <0,010 | 100 |
| HAP | 23 | 100 | 0,1 | <0,025 | <0,025 | 100 |
| Tetracloroetano | 23 | 100 | - | <1,5 | <1,5 | 100 |
| tricloroetano | 23 | 100 | - | <1,5 | <1,5 | 100 |
| 2,4-D | 20 | 100 | 0,1 | <0,08 | <0,08 | 100 |
| Alacloro | 20 | 100 | 0,1 | <0,08 | <0,08 | 100 |
| Atrazina | 20 | 100 | 0,1 | <0,08 | <0,08 | 100 |
| Desetilatrizona | 20 | 100 | 0,1 | <0,08 | <0,08 | 100 |
| Bentazona | 20 | 100 | 0,1 | <0,08 | <0,08 | 100 |
| Diurão | 20 | 100 | 0,1 | <0,08 | <0,08 | 100 |
| Linurão | 20 | 100 | 0,1 | <0,08 | <0,08 | 100 |
| Nitritos | 23 | 100 | 0,5 | <0,05 | <0,05 | 100 |
| Enterococos | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Fluoretos | 23 | 100 | 1,5 | 0,27 | <0,1 | 100 |
| Cloretos | 23 | 100 | 250 | 19 | <10 | 100 |
| Sódio | 23 | 100 | 200 | 20,5 | 6,48 | 100 |
| Sulfatos | 23 | 100 | 250 | 13 | <10 | 100 |
| Alumínio | 23 | 100 | 200 | 280 | <10 | 95 |
| Desiterbutilazina | 20 | 100 | 0,10 | <0,08 | <0,08 | 95,65 |
| Terbutilazina | 20 | 100 | 0,10 | 0,5 | <0,08 | 95 |
| S.metaclo | 23 | 100 | 0,10 | <0,1 | <0,1 | 100 |
| Ferro | 23 | 100 | 200 | 190 | <60 | 100 |
| Arsénio | 23 | 100 | 10 | 0 | <5 | 100 |
| Cádmio | 23 | 100 | 5 | <1 | <1 | 100 |
| Cobre | 23 | 100 | 0,02 | | 1 | 100 |
| Mercúrio | 23 | 100 | 1 | <0,5 | <0,5 | 100 |
| Cimoxanil | 7 | 100 | 0,10 | <0,08 | <0,08 | 100 |

Informação Complementar Relativa às Causas dos Incumprimentos:

Nas situações em que a responsabilidade era imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser fixados nos lugares públicos do estilo

E eu, , Chefe de Divisão de Infra-Estruturas da Câmara Municipal o subscrevi

Valença, 24 de Julho de 2012
Presidente da Câmara Municipal

(Jorge Salgueiro Mendes, Dr.)