



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL


----- Jorge Manuel Salgueiro Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Valença:-----  
CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA CONSUMO HUMANO NO  
CONCELHO DE VALENÇA

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, FÍSICO-QUÍMICAS E INSPECÇÃO

RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

(Cumprimento dos n.ºs 1,2 e 5 do artigo 17º, do Decreto- Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto)

Torna público, de harmonia com o disposto no nº. 1, do artº. 17º, do Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água no concelho referentes aos meses de Outubro a Dezembro de 2011, conforme a seguir se indica:-----

	DL.306/07 DE 27 de Agosto					
	Nº de análises previstas	% Análises realizadas	Valor Paramétrico	Valores Determinados		% de análises que cumprem a legislação
Máximo				Mínimo		
<b>Parâmetros Rotina 1</b>						
E.Coli	69	100	0	1	0	97,1
Bactérias Coliformes	69	100	0	25	0	95,65
Cloro Residual	69	100	-	>2,2	0	100
<b>Parâmetros Rotina 2</b>						
Amónio	23	100	0,5		<0,05	100
Cheiro	23	100	3	1	0	100
Cor	23	100	20	0	<3	100
Condutividade	23	100	2500	203	<45	100
PH (19º)	23	100	6,5-9	7,9	5,6	82,61
Manganês	23	100	50	59	<2	95,65
Nitratos	23	100	50	4,8	<3	100
Nº Colónias a 22ºC	23	100	-	>300	0	100
Nº Colónias a 37ºC	23	100	-	>300	0	100
Oxibilidade	23	100	5	1,9	<1	100
Sabor	23	100	3	0	0	100
Turvação	23	100	4	<1	<1	100
Clostridium Perfringens	23	100	0	0	0	100
<b>Controlo de Inspeção</b>						
Níquel	23	100	20	14	<6	100
Chumbo	23	100	<7	<7	<7	100
Cianetos	23	100	<10	<15	<15	100
Crómio Total	23	100	<5	<5	<5	100



## MUNICÍPIO DE VALENÇA

### CÂMARA MUNICIPAL

L.

Clorofórmio	23	100	-	20	<5	100
Bromofórmio	23	100	-	<5	<5	100
Dibromoclorometano	23	100	-	7	<5	100
Bromodichlorometano	23	100	-	<5	<5	100
Dureza Total	23	100	-	101	7,7	100
Boro	23	100	1	<0,02	<0,02	100
Bromatos	23	100	10	<5	<5	100
Mercúrio	23	100	1	<0,5	<0,5	100
THM'S	23	100	100	24	9	84
Cálcio	23	100	-	32,9	1,8	100
Pesticidas totais	23	100	0,50	<0,1	<0,1	100
Magnésio	23	100	-	4,09	0,39	100
Antimónio	23	100	5		<4	100
Selénio	23	100	10		<6	100
Benzeno	23	100	1		<0,5	100
Benzeno(a)Pireno	23	100	0,01		<0,005	100
1,2-Dicloroetano	23	100	3		<0,5	100
Benzo(b)Fluoranteno	23	100	-		<0,005	100
Benzo(k)Fluoranteno	23	100	-		<0,005	100
Benzo(g,h,i)Pirileno	23	100	-		<0,005	100
Indenol(1,2,3-c,d)Pireno	23	100	-		<0,010	100
HAP	23	100	0,1	<0,025	<0,025	100
Tetracloroetano	23	100	-		<0,5	100
tricloroetano	23	100	-	<0,1	<0,5	100
2,4-D	23	100	0,1	<0,1	<0,1	100
Alacloro	23	100	0,1	<0,1	<0,1	100
Atrazina	23	100	0,1	<0,1	<0,1	100
Desetilatraxina	23	100	0,1	<0,1	<0,1	100
Bentazona	23	100	0,1	<0,1	<0,1	100
Diurão	23	100	0,1	<0,1	<0,1	100
Linurão	23	100	0,1	<0,1	<0,1	100
Nitritos	23	100	0,5	<0,05	<0,05	100
Enterococos	23	100	0	0	0	100
Fluoretos	23	100	1,5	0,3	<0,1	100
Cloretos	23	100	250	15	<10	100
Sódio	23	100	200	12,1	5,25	100
Sulfatos	23	100	250	23,3	<10	100
Alumínio	23	100	200	80	<10	95
Desiterbutilazina	23	100	0,10	<0,1	<0,1	100
Terbutilazina	23	100	0,10	<0,1	<0,1	100
S.metacloro	23	100	0,10	<0,1	<0,1	100
Ferro	23	100	200	150	<60	100
Arsénio	23	100	10	12	<5	95,65
Cádmio	23	100	5	<1	<1	100
Cobre	23	100	2	0,01	0	100
Mercúrio	23	100	1	<0,5	<0,5	100
Cimoxanil	7	100	0,10	<0,1	<0,1	100



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
CÂMARA MUNICIPAL

**Informação Complementar Relativa às Causas dos Incumprimentos:**

Nas situações em que a responsabilidade era imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser fixados nos lugares públicos do estilo-----

E eu, \_\_\_\_\_, Chefe de Divisão de Infra-Estruturas da Câmara Municipal o subscrevi

Valença, 2 de Fevereiro de 2012

Presidente da Câmara Municipal

(Jorge Salgueiro Mendes, Dr.)