



MUNICÍPIO DE VALENÇA  
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

----- JORGE MANUEL SALGUEIRO MENDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA:-----

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VALENÇA

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, FÍSICO-QUÍMICAS  
RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO  
(Cumprimento dos n.ºs 1,2 e 5 do artigo 17º, do Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto)


Torna público, de harmonia com o disposto no n.º 1, do artº. 17º, do Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade de água no concelho referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março conforme a seguir se indica:-----

	DL.306/07 de 27de Agosto					% de análises que cumprem a legislação
	Número de análises previstas	% Análises realizadas	Valor Paramétrico	Valores Determinados		
				Máximo	Mínimo	
<b>Parâmetros Rotina 1</b>						
E.Coli	60	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	60	100	0	0	0	100
Cloro Residual	60	100	-			
<b>Parâmetros Rotina 2</b>						
Amónio	20	100	0,5	<0,15	0	100
Cheiro	20	100	3	0	0	100
Cor	20	100	20	16	<11	100
Condutividade	20	100	2500	138	28	100
pH (19°C)	20	100	6,5-9	7,2	6,5	100
Manganês	20	100	50	14	<10	100
Nitratos	20	100	50	29,7	<10	100
Nº de colónias a 22°C	20	100	-	18	0	100
Nº de colónias a 37°C	20	100	-	0	0	100
Oxibilidade	20	100	5	2,6	<1	100
Sabor	20	100	3	0	0	100
Turvação	20	100	4	3,2	<0,2	100
Clostridium Perfringens	20	100	0	0	0	100

**Informação Complementar Relativa às Causas dos Incumprimentos:**

Nas situações em que a responsabilidade era imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do do estilo:-----

E eu, , Chefe de Divisão de Saneamento Básico da Câmara Municipal o subscrevi.

Valença, 14 de Maio de 2010

  
Presidente da Câmara Municipal